

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Быковскому, Николаевскому, Палласовскому и Старополтавскому районам Волгоградской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Республиканская, 91  
тел. 8(84494)6-19-84, E-mail: nikolaevskond@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 36/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Очкурловской средней школы

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Николаевского муниципального района Волгоградской области

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Быковского, Николаевского, Палласовского и Старополтавского районов Волгоградской области по пожарному надзору, ОНД по Быковскому, Николаевскому, Палласовскому и Старополтавскому районам

(наименование органа ГПН)

УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области № 36 от «07» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин до 11 ч. 00 мин., «14» ноября 2018 г. проведена проверка государственным инспектором Быковского, Николаевского, Палласовского и Старополтавского районов Волгоградской области по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Змейковым Александром Михайловичем

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Очкурловская средняя школа»

Николаевского муниципального района Волгоградской области

совместно с Директором Очкурловской средней школы. Горленко Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		<b>Здание школы</b>		
1.	На 1 этаже демонтированы двери между холлом и коридором	п. 23 п.п д Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;	01.08.2019	
2.	Руководителем организаций не обеспечено наличие на объекте защиты проектной документации на АПС	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; (АПС СОЭ)	01.08.2019	
3.	В зданиях администрации на путях	Статья 134 ч.6	01.08.2019	

	эвакуаций (пол) используется декоративный материал с не установленной группой горючести (линолеум)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица 28, п.п 4.3.2. п.4.3. СП 1 13130.2009	
4.	Здание школы не в полном объеме обеспечено наличие датчиков автоматической пожарной сигнализацией (помещение кабинета физики, спортивного зала, складское помещение)	Статья 83 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица	01.08.2019
5.	Допущено остекление лестничного марша не задымляемой лестничной клетки со стеклом .	п. 4.2.7 СП 1 1313009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Быковского,

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Николаевского, Палласовского и Старополтавского районов Волгоградской области по пожарному надзору по пожарному надзору)

А.М. Змейков

«28» 11 2018г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор:

«28» 11 2018г.

Очуровской средней школы

Горленко Н.А.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

